

АКТ

о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения

г. Хасавюрт, РД

30.04.2019 г.

Комиссия в составе представителей:

1. Заведующей д/с «Березка» – Кадиевой С.К.
2. Заведующей лабораторией ОАО «Горводоканал» - Митиевой У.О.
3. Главного инженера ОАО «Горводоканал» - Байсунгурова Г.А.

Составили настоящий акт о том, что водовод по ул. Титова, 67 д/с «Березка» Д=57 мм, протяженностью 67 м. подвергнут промывке при содержании остаточного хлора в водоводе 1,0 мг/л в течении 6 часов. По окончании промывки исследованные пробы показали содержание остаточного хлора в воде в самой нижней точке 0,6 мг/л.

Заведующая д/с «Березка» -
С.К. Кадиева

Заведующая лабораторией
ОАО «Горводоканал»- У.О. Митиева

Главный инженер
ОАО «Горводоканал» - Г.А. Байсунгуров



[Handwritten signature]