

А К Т
проведения технического обслуживания системы
пожарной сигнализации, системы оповещения по договору №ТО/423-20СА от 30.07.2020 г.

« 30 » сентября 2020г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика:

МКДОУ «Детский сад №3 «Березка» в лице заведующей Кадиевой Сапият Кадиевны, и представитель ООО «Спецавтоматика» Даниялов Арсланали Даниялович

составили настоящий Акт о том, что:

1. При проведении технического обслуживания системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией выполнены следующие работы в соответствии с Регламентами технического обслуживания, предусмотренные Договором:

Внешний осмотр: - общая проверка работоспособности системы

- приёмно-контрольных приборов (ППК), пожарных извещателей (ПИ), оповещателей (ОП), шлейфов сигнализации и других средств на соответствие проекту установленной аппаратуры, контрольных кабелей и других составных частей установки.

- ППК, ППУ, приборов системы передачи извещений, крышек соединительных коробок на состоянии уплотнений дверок шкафов;

- ППК, ППУ, соединительных коробок, ящиков, зажимов на состояние окраски шкафов и панелей и т.п. и отсутствие грязи и пыли;

- состояние автоматических выключателей питания, рубильников, переключателей, кнопок сигнальных лампочек на ППК, ППУ, различных модулях и приборах оповещения, световых табло, аварийных звонков, сирен и т.д.

Внутренний осмотр

- состояние уплотнений кожухов, целостность кожуха и передних панелей ППК, ППУ;

- наличие и целостность деталей, правильность их установки и надёжность крепления;

-наличие посторонних предметов на деталях ППК, ППУ и др. аппаратуры;

-состояние контактных поверхностей разъемов, штекеров, гнезд, качество паяк;

Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличия пломб на ППК

Проверка работоспособности составных частей установки:

исправность работы выносной сигнализации на блочном и центральном щитах управления.

2. При проверке выявлено следующее:

Оборудование исправно, неисправности отсутствуют.

3.Предполагаемая причина неисправности:

Неисправности отсутствуют.

4. Заключение

Установка работает в штатном режиме. Профилактические мероприятия выполнены в полном объеме.

Представитель Заказчика



Представитель Исполнителя

