

МУП «Дезинфекционист»
Город Хасавюрт

АКТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ № 80.26

« 16 » апрель 2019 года

На выполнение профилактической дератизации, дезинфекции МУП «Дезинфекционист»
№ 3.26 от « 09 » января 2019 года

Мы, нижеподписавшиеся:

- От «Исполнителя» в лице директора МУП «Дезинфекционист» Гамзатова М.М.
- От «Заказчика» МКДОУ Детсад №3 «Березка» город Хасавюрт
- В лице заведующей Кадиевой Сапийт Кадиевны

Составили настоящий акт о том, что по заказу № 3.26 от « 09 » января 2019 г.

Счет-фактура №80.26 «16» апрель 2019 года

Проведены следующие виды работ :

1. Дератизация – клей (смерть крысам, крыселов), циклон
2. Дезинфекцию – аламинолом, медихлором.

«ЗАКАЗЧИК»
КАДИЕВА С.К.



«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
ГАМЗАТОВ М.М.



АКТ

приемки выполненных работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций

Адрес объект: РД,г.Хасавюрт, улица Даитова, дом 67 _____

Объект: МКДОУ Детский Сад №3 «Березка»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчиков:заведующая Кадиева С.К. _____

представитель подрядчика: директор ООО «АЯКС» Шугаибов Р.А. _____

Составили настоящий акт в соответствии заявки от _____

произведено покрытие следующим материалом огнезащитным составом:

«МИГ-09» ТУ 2499-039-245059342009(ОКП249990). сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП061.В.00318.

Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения здания МКДОУ Детский Сад №3 «Березка»,РД,г.Хасавюрт, улица Даитова, дом 67

Общая площадь обработанной поверхности составляет 492 м²

При сдаче была произведена проверка пропитанного материала на огнестойкость, при этом оказалось, что образец, находящийся в зоне пламени обугливается, однако распространение пламени по всей поверхности образца не происходит, а образец, изъятый из пламени не горит и не тлеет.

Мастер пропитки тов. _____

Представитель заказчика: заведующая Кадиева С.К., _____

Директор ООО «АЯКС» Шугаибов Р.А. _____

Примечание: Пропитанный материал при воздействии на него влаги (дождя, снега и прочего) или хранение его в сыром помещении теряет свою огнестойкость.

